



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8616BT0102

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	IRRITEC S.p.A. Via Gambitta Conforto C.da S. Lucia, I-98071 Capo d'Orlando (ME)
Vertreiber <i>distributor</i>	IRRITEC S.p.A. Via Gambitta Conforto C.da S. Lucia, I-98071 Capo d'Orlando (ME)
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Kunststoff (PP-B) für Rohre aus PE
Modell <i>model</i>	CONNECTO +ULTRA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 18 1605.1-3 vom 24.01.2019 (MPD) Ergänzungsprüfung: K 13 0767.1-3 vom 11.10.2013 (MPD) Baumusterprüfung: K 11 1309 vom 21.03.2012 (MPD) Baumusterprüfung: K 11 1594.1-4 vom 21.02.2012 (MPD) Baumusterprüfung: K 09 1429 vom 11.02.2010 (MPD) KTW-Prüfung: KR 036/18 vom 04.05.2018 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) DVGW GW 335-B3/B1 (01.02.2013) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	03.03.2024 / 19-0215-WNV

03.04.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 16 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 20 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 25 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 32 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 40 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 50 mm	
CONNECTO +ULTRA	Nenndurchmesser: 63 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Selbstdichtende Kunststoff-Gewindeverbindungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.
Druckstufe: PN 16



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8616BT0102

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	IRRITEC S.p.A. Via Gambitta Conforto C.da S. Lucia, I-98071 Capo d'Orlando (ME)
Distributor <i>Vertreiber</i>	IRRITEC S.p.A. Via Gambitta Conforto C.da S. Lucia, I-98071 Capo d'Orlando (ME)
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: plastic compression fitting for PE pipes (8616)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	plastic compression fittings (PP-B) for PE pipes
Model <i>Modell</i>	CONNECTO +ULTRA
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: K 18 1605.1-3 from 24.01.2019 (MPD) supplement test: K 13 0767.1-3 from 11.10.2013 (MPD) type testing: K 11 1309 from 21.03.2012 (MPD) type testing: K 11 1594.1-4 from 21.02.2012 (MPD) type testing: K 09 1429 from 11.02.2010 (MPD) KTW testing: KR 036/18 from 04.05.2018 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) DVGW GW 335-B3/B1 (01.02.2013) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	03.03.2024 / 19-0215-WNV

03.04.2019 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 16 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 20 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 25 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 32 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 40 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 50 mm	
CONNECTO +ULTRA	nominal diameter: 63 mm	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Self-sealing plastic-threads are not part of this certification.
pressure rate: PN 16